

# PORTA BORSARI, C.SO

N. Intervento

**1172**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Trattamento superficiale** della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdruciolevolezza.

## Criticità

Pavimentazione sdruciolevole

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236

4.1.2 - 4.2.2 - 8.1.2 - 8.2.2

D.P.R. 503

Art. 4 - 5 - 15 - 23

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **145,80**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018