

# DIETRO S. EUFEMIA, VIA

# 1427

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Ricollocare** l'oggetto verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate.

## Criticità

Ostacolo costituito da **parchimetro** (erogatore automatico dei biglietti).

## Foto del rilievo



## Esempio

**Nessuna immagine  
di supporto**

## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

La colonnina per il pagamento del parcheggio oltre a trovarsi in asse con l'attraversamento pedonale dice anche il percorso pedonale trasversale una larghezza inferiore 90 cm

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**1**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018