

TIRABOSCO, P.TTA A.

1532

Descrizione prestazionale dell'intervento


Evidenziazione cromatica di serie di gradini, tramite inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini.

Criticità

Difficoltà di **percezione** di una differenza di quota

Foto del rilievo

Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7

Note integrative:

Materiale suggerito: **Vernice**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

7

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018