

# PELLICCIAI, G.RIA

# 1949

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Adeguamento dell'arredo esistente** riposizionando i mobili in modo da non costituire ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In particolar modo, l'intralcio è provocato da un mobile dalla forma spigolosa, collocato su un percorso molto frequentato dalle persone.  
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale all'intensità del traffico pedonale e comunque non deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

## Criticità

**Arredi mal posizionati**

## Foto del rilievo



## Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale  
D.M. 236/89 art. 4.1.7 - 8.1.4  
D.P.R. 503/96 art. 15

Note integrative:

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**2**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018