

## TRE MARCHETTI, V.LO

**2769**

Descrizione prestazionale dell'intervento

**Delimitazione dell'ingombro** in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.  
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

### ATTENZIONE !

Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Criticità

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Foto del rilievo



Esempio

### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

Si consiglia di eliminare totalmente l'arredo, se possibile.

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**1**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018