

N. Intervento

S. ANASTASIA, C.SO

0881

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento superficiale della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdruciolevolezza.

Criticità

Pavimentazione sdruciolevole

Foto del rilievo

Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236

4.1.2 - 4.2.2 - 8.1.2 - 8.2.2

D.P.R. 503

Art. 4 - 5 - 15 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **23,40**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

Data del sopralluogo: 27/06/2018