

NOTE GENERALI

- LE MISURE DEL DISEGNO DEVONO ESSERE VERIFICATE IN LOCO DURANTE LA PREFABBRICAZIONE
- TUTTE LE MISURE RIPORTATE SUL DISEGNO SONO IN mm
- TUBAZIONI ADISCATE : UNI EN 10216 MATERIA VERNICIATA COLORE ROSSO RAL 3000 ≥ 1 1/4"
- TUBAZIONI VUOTE : UNI EN 10255 SERIE MEDIA MATERIA VERNICIATA COLORE ROSSO RAL 3000 ≤ 1"
- TUBAZIONI ZINCATE : UNI EN 10216 ZINCATA ≥ 1 1/4"
- TUBAZIONI ZINCATE : UNI EN 10255 SERIE MEDIA ZINCATA ≥ 1"
- I TUBI ZINCATI NON AVRANNO NESSUN TRATTAMENTO
- GIUNZIONI TUBAZIONI : RACCORDI FILETTATI / GIUNTA MALLEABILE ZINCATA ≤ 1" SERIE UNI
RACCORDI SALDATI - RACCORDI BORDATI ZINCATI - FLANGE UNI PN16 ≥ 1 1/4"
- OGNI 6/12 METRI DEVONO ESSERE PREVISTE GIUNZIONI FLANGIATE E/O BORDATE
- SUPPORTI : TUTTI I SUPPORTI DEVONO ESSERE DEL TIPO PESANTE/RIGIDO
 - a) LA MAX DISTANZA TRA 2 SOSTEGNI CONSECUTIVI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 4 m
 - b) PER MONTANTI O DISCISE DI DISTRIBUZIONE DI LUNGHEZZA INFERIORI A 1 m, NON E' RICHIESTO ALCUN SOSTEGNO
- SUPPORTI ANTISISMICI : TUTTI I SUPPORTI DEVONO ESSERE DIMENSIONATI SECONDO I PARAMETRI DELLA NFPA 2320E E DELLA NTC 2008
- DISTANZA MASSIMA TRA SOSTEGNO ED ULTIMO EROGATORE: 0,9 m PER TUBI DN 25
- DISTANZA MINIMA TRA EROGATORI E MERCE: 950 mm
- DISTANZA MINIMA TRA EROGATORI E SOSTEGNI: 300 mm
- PRESSATURA TUBAZIONI: TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE PROVATE IDRAULICAMENTE CON:
 - ACQUA AD UNA PRESSIONE DI 14 bar PER ALMENO 2 ORE
 - ARIA AD UNA PRESSIONE DI 3 bar PER ALMENO 24 ORE CON RILIEVO CADUTA DI PRESSIONE MASSIMA DI 1 BAR NELLE 24 ORENEI PUNTI PIU' BASSI DEI CIRCUITI PREVEDERE VALVOLE DI DRENAGGIO PER CONSENTIRE LO SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI
- LAVAGGIO TUBAZIONI: TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE FLUSSATE AL TERMINE DEI LAVORI PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE
- PROTEZIONE ANTIGELO: LE TUBAZIONI PRINCIPALI DEVONO AVERE UNA PENDENZA MINIMA DI 2 mm/m VERSO I PUNTI DI SCARICO IMPIANTO
LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEVONO AVERE UNA PENDENZA MINIMA DI 4 mm/m VERSO I PUNTI DI SCARICO IMPIANTO

N.B: QUALSIASI OSTRUZIONE O TRAVE CON LARGHEZZA IN PIANTA MAGGIORE DI 600mm
RICHIEDE IL RADDOPPIO DEGLI EROGATORI SOTTO L'OSTRUZIONE STESSA



FASCICOLO 3
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - OPERE
INFRASTRUTTURALI E DI URBANIZZAZIONE INTRA
AMBITO A.I.U. n. 1 "CORTE ALBERTI" E PIATTAFORME
PRODUTTIVE



Elab. 3.2.02-105 Planimetria sprinkler 1di2 - WHB

A					
0	Settembre 2019	Emissione	...	...	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO