

intervento

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA
PRIVATA - AMBITO ATO 4 - REPERTORIO 2B B1
AREA EX FORTE TOMBA VIA GOLINO

**RESTAURO CONSERVATIVO E
RECUPERO FUNZIONALE
DEL FORTE STADION (TOMBA)**
VIA GOLINO - VERONA

D39D20001160007



Comune
di Verona

committente



consulenti

progettisti e dir. lavori

proprietà



37136 verona - via dell'esperanto, 1/c
tel. 045 8203255r.a. - fax 045 8212723
E-mail: info@beforeproject.it



studio tecnico

danti paolo
architetto

37135 verona - via dell'esperanto, 1/d
tel. 045/508988 r.a. - fax 045/8207826
c.f. p.iva 0225543 023 9

arch. Paolo Danti



ARKITET STUDIO Professionisti Associati

di arch. G. Manni, arch. M. Dal Forno, ing. U. Domeniconi

via Merano n. 28 - 37135 Verona
tel 045 501455 studio@arkitet.it

arch. G. Manni

arch. M. Dal Forno

elaborato

**RELAZIONE ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

classifica

scala

.....

esecutore

formato

A4

ultima revisione

data

.....

16.4.25

elab. n.

elab. n.

00

B.1.5

diritti di proprietà, diffusione e riproduzione riservati in conformità alle leggi vigenti

RELAZIONE TECNICA SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ai sensi del DGRV 1428/11

Oggetto: restauro conservativo e recupero funzionale del Forte Stadion (Tomba) in via Golino a Verona

Il progetto in oggetto è stato redatto ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del successivo D.M. n 236/1989 e D.G.R.V. 1428/2011.

L'elaborato grafico del progetto evidenzia la soluzione progettuale atta a garantire l'accessibilità alla struttura.

L'accessibilità al fabbricato è garantita per gli spazi esterni e per l'accesso al Forte.

Per la progettazione si fa riferimento a quanto prescritto nel D.M. 236/89, relativamente alle seguenti componenti:

- **PORTE:** La luce netta della porta di accesso deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
- **PAVIMENTI:** Si prevedono pavimentazioni in battuto di calcestre. Eventuali dislivelli non supereranno i cm 2,5.
- **INFISSI ESTERNI:** Sono eseguiti in conformità con le prescrizioni tecniche. Sono facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.
- **SERVIZI IGIENICI:** attualmente non sono previsti servizi igienici all'interno del Forte.
- **PERCORSI ORIZZONTALI:** La norma prevede che i percorsi esterni, preferibilmente piani, consentano la mobilità dei disabili, assicurando l'utilizzazione delle attrezzature e dei parcheggi. Per quanto riguarda i percorsi interni nel progetto in oggetto risultano semplici, regolari e privi di ostacoli, con una larghezza utile al passaggio, e spazi idonei anche all'inversione di marcia.

- RAMPE: la larghezza minima per un incrocio di due persone dev'essere 1,50 mt e ogni 10 mt di lunghezza deve essere presente una ripiano orizzontale di dimensioni minime 1,50x1,50; la pendenza massima non deve superare l'8% previsto per i progetti di restauro.

Verona, 16 aprile 2025

