

n. 1 o 2 o 3 tubi in PVC Ø110

RINTERRO $h = 0.40$

nastro segnaletico

ATTENZIONE CAVI ELETTRICI

$h = 0.30$

0.10

0.50

CANALIZZAZIONI BT DI PROGETTO (VEDI PARTICOLARE)

POZZETTO ESISTENTE a cui collegare la nuova linea interrata

ATTESTAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE FABBRICATI
400V/230V 3 FASE+NEUTRO
esclusa dalle opere di urbanizzazione (solo indicativa)

POZZETTO INTERMEDIO / DERIVAZIONE RETE B.T.
(MIS. INTERNE 0.60X0.60Xh0.65)

CANALIZZAZIONI BT VERSO LE FUTURE UTENZE

STUDIO DI INGEGNERIA ROSSI
37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Via G. Perlasca n° 4
e-mails: ingg.rossi@yahoo.it - ing.annarossi@gmail.com - ing.ilariorossi@yahoo.it
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO CIVILE, AMBIENTALE ED IDRAULICO