

TPO4 - Apparecchio AEC ITALO I
 Tipo: TPO4-120x1x1.2m
 1xLT-QP2H1-LED 30.5 W/3600 lm

Palo in lamiera d'acciaio cortice
 zincato, sp. 4mm

Braccio in lamiera d'acciaio cortice
 zincato, sp. 4mm

Dado di messa a terra
 Cassa termoisolante
 Arco pannello
 Pannello di illuminazione in Alu. RAL x 15 N/mm
 dimensioni: LxLxH = 0.850x0.500x0.900m - foro Ø250

quota: 10m sopra il terreno

10

1 2 3 4 5

- 1 Puzetto prefabbricato in c/s vibrato e rinforzato (mix. int. con 40x40x50, spesso, con 7, fondo drenante), con prolunga in c/s vibrato altezza cm 10 e chiusino "AGSM";
- 2 Corda nuda di rame da 50 mmq, formazione 7x3, per messa a terra sostegno (anello di corda stesa lungo il perimetro di base del pilato e ricoperta con terreno vegetale);
- 3 Cavditto in PEAD corrugato a doppia parete DE 125 mm, lipo N, conforme CEI EN 50085-2,4;
- 4 Cavditto in PEAD corrugato a doppia parete DE 63 mm;
- 5 Tubo prefabbricato in c/s, a sezione circolare, DN 250.

1000

6

H

Struttura K2SLR

150

Apicatore AEC-Filco I
Tipo: 3P/3754 4-244
1 x LED 57 W, 1800 lm

Palo in lamiera d'acciaio conico
zincato, sp. 4mm

Taglietta

Dado di messa a terra
Quinta impermeabilizante
Acido ossalico
Pieno di fondazione in rd, Rsk > 15 N/mm²
dimensioni: 1,4 x 1,1 x 1,1 (3x3) cm - fori Ø300

quarta feltro impermeabilizzazione

① ② ③ ④ ⑤

- 

 Pozzetto prefabbricato in da vibrato e rinforzato
 (mis. int. cm 40x40,0, spes. cm 7, fondo drenante),
 con prolunga in cl vibrato altezza cm 10 e chiusura "AGSM";
- Corda ruota di rime da 50 mm, formazione 7x3, per messa a terra
 sostegno (anello di corda stessa lungo il perimetro di base del pinto
 e ricoperta con terreno vegetale);
- Cavidotto in PEAD corrugato a doppia parete DE 125 mm, tipo N,
 conforme CEI EN 50086-2-4;
- Cavidotto in PEAD corrugato a doppia parete DE 63 mm;
- Tubo prefabbricato in cis, a sezione circolare, DN 300;

 NUOVO POZZETTO CAVIDOTTO ELETTRICO BASE PALO
(in cls 40x40x50)

 POZZETTO ESISTENTE

 CANALIZZAZIONE INTERRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(tubo corrugato PEAD Ø 125 doppia parete)

 CAVIDOTTO INTERRATO ESISTENTE

 PUNTO LUCE ESISTENTE

 PUNTO LUCE ESISTENTE DA ELIMINARE

 LINEA AEREA

 LINEA AEREA DA RIMUOVERE
(A cura di AGSM Lighting)

 TIPO 5 - PUNTO LUCE STRADALE SU PALO TP
Palo in lamiera-acciaio: 8,00 m. FT , tipo conico diritto zincato a caldo.
Armatura tipo ITALO 1 0F2H1 STU-IM 4.7-2M - LED 30.5 W / 3690 lm

 TIPO 6 - PUNTO LUCE STRADALE SU PALO CON SBARRICO
Palo in lamiera-acciaio: 10,00 m. FT , tipo conico diritto zincato a caldo, singolo sbarrico 1,5 mt.
Armatura tipo ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M - LED 57 W / 7490 lm

 PUNTO LUCE ESISTENTE

- Il primo identifica la tipologia
- Il secondo identifica il punto luce

The drawing shows a cross-section of a drainage channel. The top part is a flat surface with a width of 20 units on each side of the channel. The channel itself has a width of 40 units. The depth of the channel is 20 units. The bottom of the channel is a circular hole with a diameter of 10 units. The drawing is divided into two sections: the top section is labeled 'SU AREA ASFALTATA scala 1:20' and the bottom section is labeled 'SU AREA NON ASFALTATA scala 1:20'. The bottom section is further divided into two parts: 'interno' (internal) and 'esterno' (external). The 'esterno' part is labeled 'asfalto' and the 'interno' part is labeled 'cemento'. The drawing includes dimensions for the width of the top surface (20), the width of the channel (40), the depth of the channel (20), and the diameter of the hole (10). It also includes a note about the material: 'cemento per rigato di 125' and 'S.N. conforme CEN EN 206-1-2013'.



STUDIO CAPRINI

OGGETTO

PROGETTO PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO UNITARIO
"SAN ROCCHETTO A QUINZANO"
ai sensi dell'art. 20 L.R.V. 11/2004
SCHEDA NORMA N° 131
loc. QUINZANO ATO 2 CIRCOSCRIZIONE 2*

SOGGETTI ATTUATORI:

MORGANA S.r.l	P.I	04038630234
AITECO COSTRUZIONI S.r.l	P.I	03841050234
EGG PROPERTY S.r.l	P.I	04877930232
SILVESTRI SANDRO	C.F	SLVSDR74H17L781L
NONIEGO DINA	C.F	NNGDNI35A67L781V
BERTOLDI MARIA	C.F	BSMDRA56P43E502B
RENTORI DEBORA	C.F	RSTDBR75C71L781U

MORGANA S.R.L.	P.I. 04038630234	_____
AITECO COSTRUZIONI S.R.L.	P.I. 03841050234	_____
EGG PROPERTY S.R.L.	P.I. 0487793232	_____
SILVESTRI SANDRO	C.F. SILVSDR74H17L781V	_____
NONOGE DINA	C.F. NNGDN3546L781V	_____
BERTOLDI MARIA	C.F. BRTNRA55P43C502B	_____
RISODDI DEBORA	C.F. RSDORR76C7L781U	_____

IL PROGETTISTA

ARCH. LONARDI MARTINA C.F. LNRMTN88B45B2961
RUP
ING. ANNA ROSSI Cf. RSSNNA78P54L7B1T
N. CUP: H31B22002560007

NUOVA TAVOLA

O.P TAV. 8

SCHEMA OPERE DI

GENNAIO
2024

SCHEMA OPERE DI URBANIZZAZIONE
-RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-

File VOL. 1\A-H\EUREKA\SCHEDA 131

Scala	VARIA
-------	-------

Il progettista si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o cederlo senza la sua autorizzazione.