

intervento

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DI INIZIATIVA PRIVATA
AMBITO ATO4 REPERTORIO 2B_B1
AREA EX FORTE TOMBA VIA GOLINO



**Comune
di Verona**

committente



consulenti



37136 verona - via dell'esperanto, 1/c
tel. 045/8203255 r.a. - fax 045/8212723
E-mail: info@beforeproject.it

progettisti e dir. lavori

proprietà



studio tecnico

danti paolo

architetto

37135 verona - via dell'esperanto, 1/d
tel. 045/508988 r.a. - fax 045/8207826
c.f. p.iva 0225543 023 9

arch. Paolo Danti



SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO s. c. a. r. l.
37131 verona - via c. nepote, 10
tel. 045/972300 r.a. - fax 045/9920240
e mail: setv@tin.it
c.f. p.iva 00770770238

ing. Claudio Lovato

elaborato

allacciamento rete fognaria
relazione tecnica

classifica

.....

esecutore

scala

varie

formato

A4

ultima revisione

24.07.15

elab. n.

09.3a

data

20.03.15

elab. n.

09.3

diritti di proprietà, diffusione e riproduzione riservati in conformità alle leggi vigenti

Presentazione del progetto di allacciamento alla rete fognaria comunale

Gli scarichi civili nell'edificio commerciale di progetto saranno convogliati tramite tubazioni a pozzetto di raccordo sifonato alla rete fognaria comunale da costruire in via Pasteur secondo le modalità ed indicazione previste da Acque Veronesi.



Il sistema è dimensionato per lo scarico di circa 1.200 mc di acque nere (bagni e lavatoi) e 4000 mc/anno di acque grigie (lavaggi interni) con un totale di circa 5.200 mc/anno di reflui.

Si ritiene che il carico idraulico sia quindi assimilabile a circa 50 abitanti equivalenti.

Il pozzetto di raccordo è situato in area pubblica e il collegamento alla rete fognaria comunale avverrà per semplice caduta.