Comune di Verona *Provincia di Verona*

P.U.A. Leonardi

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
SCHEDA NORMA n. 415 ATO 3
DENOMINATO "LEONARDI"
IN LOCALITA' S.MASSIMO VERONA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tavola : **9H**

A.T.O. : 3

Scala : 1 : 500

Disegno :

Data agg. : 22.01.2014

Proprietari

Biondani Massimiliano	Biondani Giampaolo
Biondani Guido	Biondani Margherita
Biondani Fernanda	Biondani Laura
Brazzoli Maria Giovanna	Biondani Roberto

Progettista	Progettista parte cartografica
arch. Antonella Biondani	geom. Mario Giacomelli

VIBERTO Az. Gen. Costr. S.r.l. Soc. Unip.
Via Bacilieri, 6 - 37138 - VERONA
tel. 045-8904416 - fax 045-8905311 - e-mail viberto@viberto.it

Studio GeoArchi
Via Don Trevisani n.45 - 37139 - S.MASSIMO - VERONA
tel/fax 045/8904545 - e-mail studiogeoarchi@gmail.com

Lo studio si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o cederlo a terzi senza sua autorizzazione

Legenda :

- Ambito d'intervento scheda norma n. 415
- Linea I.P. in canalizzazione interrata di progetto: tubo rigido PVC diam.110 mm
- Linea I.P. in canalizzazione esistente PVC diam.110 mm
- Linea I.P. in canalizzazione interrata di progetto: tubo rigido PVC diam. 110 mm
- Nuovo punto luce stradale
- Nuovo punto luce area pedonale
- Punto luce stradale esistente
- Pozzetto I.P. esistente
- Pozzetto I.P. di progetto
- Area approvata con determina n. 2357 del 28/05/2012

PARTICOLARE ARMATURA PHILIPS SGS 453 FG



1 Pozzetto prefabbricato in cls vibrato e rinforzato (int. int. cm 40x40x50) (aperg. tert.T.Ayala dimensioni, con prolunga in cls vibrato alleuca cm 15 e chiusino "AGSM"

2 Cordolo in cls. vibrato prefabbricato (cm. 12x25) per delimitazione aiole e/o aree verdi (vedi tipologia di cordolo tipo, lungo il perimetro di base del plinto e ricoperta con terreno vegetale)

3 Corrugato in PEAD corrugato a doppia parete DE 110 mm, tipo N, conforme CEI EN 50086-2-4

4 Corrugato in PEAD corrugato a doppia parete DE 63 mm.

5 Tubo prefabbricato in cls a sezione circolare, DN 300

PARTICOLARE ARMATURA FIVEP KALOS



1 Pozzetto prefabbricato in cls vibrato e rinforzato (int. int. cm 40x40x50) (aperg. tert.T.Ayala dimensioni, con prolunga in cls vibrato alleuca cm 15 e chiusino "AGSM"

2 Cordolo in cls. vibrato prefabbricato (cm. 12x25) per delimitazione aiole e/o aree verdi (vedi tipologia di cordolo tipo, lungo il perimetro di base del plinto e ricoperta con terreno vegetale)

3 Corrugato in PEAD corrugato a doppia parete DE 110 mm, tipo N, conforme CEI EN 50086-2-4

4 Cavidotto in PEAD corrugato a doppia parete DE 63 mm.

5 Tubo prefabbricato in cls a sezione circolare, DN 200

SEZIONE TIPO DI SCAVO PER NUOVE CANALIZZAZIONI