

SARTORI

COD. CL.

044

AGG.

00

DATA

28 / 03 / 2013

COD. COM.

AAA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

NOME FILE

TAV 9C.DWG

SCALA

1:250, VARIE

PROGETTATO

INGG. ANNA E ILARIO ROSSI

APPROVATO

00

tel:328.4183439 - e.mail:pietro@pietrosartori.net - web: www.pietrosartori.net

PUA SCHEDA NORMA 67

DITTA CHIAVEGATO PIERGIORGIO ED ALTRI

TAV. 9C - PROGETTO RETE ACQUEDOTTO

PROGETTO RETE ACQUE METEORICHE:	ING. PIETRO G. SARTORI	ING. ANNA ROSSI	ING. ILARIO ROSSI
ANALISI GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA:	DOTT. RIZZOTTO ROMANO		
RILIEVO E CATASTO:	ARCH. CESARE SCANDOLA		
PROPRIETARIO:	CHIAVEGATO PIERGIORGIO	CARRAROLI PAOLA	CARRAROLI FERNANDA
	CARRAROLI MARIA GEMMA	GUANTIERI STEFANIA	GUANTIERI FABRIZIA
	GUANTIERI VALERIA	VALENTINO LORENZO ANTONIO	
	VALENTINO ROBERTO	VALENTINO CARMINE	CENTRO CASA SRL
	SAN MARCO COSTRUZIONI SRL		

LEGENDA

i

idrante soprassuolo

✕

saracinesca di linea

C

pozzetto contatore

—

condotto esistente acciaio ø100

—

condotto esistente PEAD ø160

—

condotta di progetto ø 110 mm

—

allaccio edifici ø 90 mm

—

allaccio contatore area verdi ø 63 mm

PLANIMETRIA AREA DI PROGETTO

Scala 1:250

PLANIMETRIA RETE ESISTENTE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SARACINESCA DI LINEA CON ASTA DI MANOVRA (su tubazione in PEAD)

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IDRANTE SOPRASSUOLO

COMPONENTI TECNICI

- 1) Tubazione in acciaio
- 2) Valvola a saracinesca a corpo piatto
- 3) Valvola di non ritorno a clapet
- 4) Cuneo frangibile a pila di 90°
- 5) Intante esterno
- 6) Chiusura (valvola) non (disturbo esterno)
- 7) Drenello in CLS

COMPONENTI TECNICI

- 1) Tubazione in acciaio
- 2) Valvola a saracinesca a corpo piatto
- 3) Valvola di non ritorno a clapet
- 4) Cuneo frangibile a pila di 90°
- 5) Intante esterno
- 6) Chiusura (valvola) non (disturbo esterno)
- 7) Drenello in CLS

POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE

INCISIONE PARETI DELLO SCAVO: In base alla natura e consistenza del terreno convenzionalmente pari a 90°

LETTO DI PAVIMENTO: 20 cm di sabbia e ghiaia sotto la tubazione

RECUPERO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

PARTICOLARE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA (su tubazione esistente in PVC, acciaio, fibrocemento, ghisa)

Limiti di proprietà

Proprietà privata

pozzetto per alloggio contatore

chiusura stradale (obbligatoria per 3 o più utenze)

allaccio in PEAD

valvola a sfera con testa quadra

asta di manovra

basamento in CLS

chiusura in ghisa

marciapiede

piano stradale

Tee di presa in cassetto elettrosalidabile con foratura interna

tubazione in PEAD

sello di presa elettrosalidabile